




CZ Schema zapojení větracího zařízení


CFL-22

Bez regulace

(Překlad originálu)

Český | Změny vyhrazeny!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									
ELEKTRICKÝ REGISTR 230 V SERVOMOTORY OTEVŘ.-ZAVŘ.									
62-34-022-006									
Odd.: TRG EPLAN P8 2.8.3									
Art.Nr. 3065182_CZ									
= +									
list 5									
od 9 listy									



X1 10 11 12 13 PE

X1 14 15 16 17 PE

X1 18 19 20 21 PE

X1 22 23 24 25 PE



X2 9 10 11 12

W7
3x1,5 mm²
230V
předeřev

W8
3x1,5 mm²
230V
předeřev

E1
1,0kW
max.4,5A
230V
předeřev

E2
1,0kW
max.4,5A
230V
předeřev



elektrický registr
předeřev

elektrický registr
předeřev

příslušenství

příslušenství

02	06.05.2021	FRJ	datum	06.05.2021	jednotka	CFL22
			zprac.	FRJ	bez regulace	
			přezkouš.			
			vznik	62-34-022-006	nahrázen	nahrázen
změna	datum	jméno				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	06.05.2021	FRJ	06.05.2021	jednotka CFL22 bez regulace		svorky		62-34-022-006	= +
změna	datum	jméno	datum	zprac.	FRJ	nahrazen	nahrazen	Art.Nr. 3065182_CZ	list 6
				prizkouš				EPJAN P8 2.8.3	od 9 listy
				vznik	62-34-022-006			Odd.: TRG	



WOLF GmbH | Postfach 1380 | D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 | Fax +49.0.87 51 74- 16 00 | www.WOLF.eu