




změnená schémata zapojení pro

hlásič požáru

Upozornění:

Schéma platí pouze ve spojení s: (jednotka/č. schématu)

alle CKL evo Schaltpläne ; alle CRL evo max Schaltpläne



hlásič požáru

(beznapěťový
rozpínací kontakt)

* součást stavební přípravy

v standardním schématu
již zahrnuto

Protokol uvedení do provozu/seznam parametrů (změna standardního protokolu)

úroveň výrobce

digitální vstupy

hlásič požáru

ID 3

01	04.04.2019	MAI	datum	06.03.2020
			zprac.	MAI
			přezkouš	
změna	datum	jméno	vznik	68-34-012-050

jednotka CKL x evo & CRL x evo max
Brandmelder



přizpůsobení elektroinstalace
regulaci CKL x evo & CRL x
evo max

68-34-012-050

Odd.: TAK

EPLAN PB
2.8.3

Art.Nr. 6661057_CZ

list 1
od 1 listy